

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE

ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.a.

L'ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. – DIVISIONE INFRASTRUTTURE
E RETI – DIPARTIMENTO TERRITORIALE RETE TRIVENETO
ZONA MONFALCONE, con sede in Monfalcone, Via Cesare Augusto
Colombo 29, C.F. e P.I. 05779711000

Visti: la Legge 25.6.1865 n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni,
l'art. 111 del T.U. di Leggi 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque e sugli
Impianti Elettrici, gli artt. 4 (n. 9) e 8 della Legge Costituzionale
31.1.1963 n. 1, l'art. 31, comma 4, della L.R. 31.10.1986 n. 46, il D.P.R.
15.1.1987 n. 469, la L.R. 1.3.1988 n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni, il D.P.G.R. 5.4.1989 n. 0164/Pres, l'art. 67 della L.R.
31.5.2002 n. 14, il D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, la L.R. 27.11.2006 n. 24, la
L.R. 23.2.2007 n. 5, il D.P.G.R. 17.9.2007 n. 0296/Pres.,

RENDE NOTO

che ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio per la
sotto elencata linea elettrica ricadente nel territorio della Provincia di
Trieste:

1) **Domanda dd. 4.2.2009** – due tratte di linea elettrica alla tensione di
10 kV in cavo sotterraneo che, originandosi dal collegamento tra cabina
“LE GINESTRE” e cabina “GALLERIA”, autorizzato con Decreto
Regionale n. 49 dd. 23/6/1998, allaccerà la nuova cabina denominata “EX
HOTEL EUROPA”, interessando il territorio del Comune di Duino
Aurisina - linea in cavo interrato: tensione 20 kV – lunghezza 360 m – n. 3
conduttori Al sezione 185 mm².



I cavi interrati verranno posati entro tubazioni di protezione in PVC del diametro di 160 mm ed interrati secondo le norme previste.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso l'Amministrazione Comunale di Duino Aurisina per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, nelle ore di ufficio.

Copia dell'avviso è stata inviata anche al Messo del Comune interessato per la pubblicazione all'albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. sopra citato, le opposizioni, le osservazioni e le eventuali condizioni cui dovrà essere vincolata l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto suddetto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dirette all'Amministrazione Comunale competente, entro 30 (trenta) giorni dall'inserzione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Monfalcone, **27 MAG 2009**

dott. ing. Giovanni Battista Sorba

