

ENEL Distribuzione - S.p.a.

L'ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI, DIPARTIMENTO TERRITORIALE RETE TRIVENETO, ZONA MONFALCONE, con sede in Monfalcone, Via Cesare Augusto Colombo 29, C.F. e P.I. 05779711000,


Visti: la Legge 25.6.1865 n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 111 del T.U. di Leggi 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, gli artt. 4 (n. 9) e 8 della Legge Costituzionale 31.1.1963 n. 1, l'art. 31, della L.R. 31.10.1986 n. 46, il D.P.R. 15.1.1987 n. 469, la L.R. 1.3.1988 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il D.P.G.R. 5.4.1989 n. 0164/Pres, l'art. 67 della L.R. 31.5.2002 n. 14, il D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, la L.R. 27.11.2006 n. 24, la L.R. 23.2.2007 n. 5, il D.P.G.R. 17.9.2007 n. 0296/Pres.,

RENDE NOTO

che ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio per le sotto elencate linee elettriche ricadenti nella Provincia di Gorizia:

1) Domanda dd. 15.7.2009 – una tratta di linea elettrica alla tensione di 20 kV in cavo interrato che, originandosi dalla linea “Redipuglia-Intes”, autorizzata con Decreto Provveditoriale prot. n. 2149 dd. 3/7/1968, allaccerà la nuova cabina denominata “IDROVORA POGGIO”, interessando il territorio del Comune di Sagrado - linea in cavo interrato: tensione 20 kV – lunghezza 235 m – n. 3 conduttori Al sezione 185 mm².

2) Domanda dd. 2.10.2009 – una tratta di linea elettrica alla tensione di 20 kV in cavo interrato che, originandosi dal collegamento tra le cabine “Capriva Smistamento” e “Cormons Via Corona”, autorizzato con Decreto Regionale n. 191/TDE-GO/98 dd. 26/6/1992, allaccerà la nuova cabina



“B&B”, con demolizione della cabina a palo “CORMOBIL”, interessando il territorio del Comune di Cormons - linea in cavo interrato: tensione 20 kV – lunghezza 38 m – n. 3 conduttori Al sezione 185 mm².

3) Domanda dd. 22.10.2009 – due tratte di linea elettrica alla tensione di 20 kV in cavo sotterraneo che, originandosi dal collegamento tra cabina “Via I Maggio” e cabina “Soteco”, regolarmente denunciato ai sensi dell'art. 109 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, allaccerà la nuova cabina denominata “MILLENIUM”, interessando il territorio del Comune di Savogna d’Isonzo - linea in cavo interrato: tensione 20 kV – lunghezza 50 m – n. 3 conduttori Al sezione 185 mm².

I cavi interrati verranno posati entro tubazioni di protezione in PVC del diametro di 160 mm ed interrati secondo le norme previste.

Gli originali delle domande ed i documenti allegati sono depositati presso i Comuni di Sagrado, Cormons e Savogna d’Isonzo per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, nelle ore di ufficio.

Copia degli avvisi sono stati inviati anche ai Messi dei Comuni interessati per la pubblicazione all’albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. sopra citato, le opposizioni, le osservazioni e le eventuali condizioni cui dovranno essere vincolate le autorizzazioni alla costruzione degli impianti suddetti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dirette ai Comuni competenti per territorio, entro 30 (trenta) giorni dall’inserzione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Monfalcone, **10 NOV 2009**

dott. ing. Giovanni Battista Sorba

