

ENEL Distribuzione - S.p.a.

L'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
RETI, AREA BUSINESS RETE ELETTRICA, ZONA MONFALCONE,

con sede in Monfalcone, Via C.A. Colombo n. 29,

C.F. P.I. 05779711000,

Visti: la Legge 25.6.1865 n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni,
la Legge 22.10.1971 n. 865, l'art. 111 del T.U. di Leggi 11.12.1933 n.
1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, gli artt.4 (n. 9) e 8 della
Legge Costituzionale 31.1.1963 n.1, l'art. 31, comma 4, della L.R.
31.10.1986 n.46, il D.P.R. 15.1.1987 n. 469, la L.R. 1.3.1988 n. 7 e
successive modifiche ed integrazioni, il D.P.G.R. 5.4.1989 n. 0164/Pres.,

RENDE NOTO

che ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio per le
sotto elencate linee elettriche ricadenti nel territorio della Provincia di
Trieste:

- 1) **Domanda dd. 14.11.2006** – derivazione elettrica alla
tensione di 20 kV in cavo interrato che, originandosi dalla linea
Aurisina Smistamento - Opicina, autorizzata con D.M. n. 2074
dd. 22/03/1923, collegherà la cabina S. Croce ACEGAS, interessando il
territorio dei Comuni di Trieste e Duino-Aurisina - linea in cavo
sotterraneo: tensione 20 kV - lunghezza 350 m – n. 3 conduttori Al sezione
185 mm².
- 2) **Domanda dd. 24.11.2006** – tratto di linea elettrica alla tensione di
20 kV in cavo sotterraneo che, originandosi dalla linea Opicina –
Padriciano – San Giuseppe, autorizzata con Decreto n. 170/TDE/TS del
21/08/1989 realizzerà l'interramento richiesto dall'impresa Costruzioni Del
Piccolo S.r.l., interessando il territorio del Comune di Trieste - linea in
cavo sotterraneo: tensione 20 kV - lunghezza 60 m – n. 3 conduttori Al
sezione 185 mm².

I cavi interrati verranno posati entro tubazione di protezione in PVC del
diametro di 160 mm ed interrati secondo le norme previste.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 67, comma 3, L.R. 31/5/2002 n. 14, i Decreti avranno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità. Gli originali delle domande ed i documenti allegati sono depositati presso la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici, Via Giulia 75/1 - Trieste, per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, nelle ore di ufficio.

Copia degli avvisi sono stati inviati anche ai Comuni interessati per la pubblicazione all'albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Copia delle domande e dei relativi progetti rimarranno depositati per lo stesso periodo presso le Segreterie degli Uffici Comunali interessati, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20.03.2000 n. 7 il Direttore Provinciale dei Lavori Pubblici di Trieste con nota n. 3773 dd. 11/8/2000 ci ha comunicato quanto segue: il procedimento amministrativo ha inizio con il ricevimento della domanda; il responsabile del procedimento è il dott. ing. Giovanni Cozzarini; il responsabile dell'istruttoria è il dott. ing. Angelo Sassonia.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. sopra citato, le opposizioni, le osservazioni e le eventuali condizioni cui dovranno essere vincolate le autorizzazioni alla costruzione degli impianti suddetti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dirette alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici, Via Giulia 75/1 - Trieste, entro 30 (trenta) giorni dall'inserzione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Monfalcone, **07 FEB 2007**

dott. ing. A.M. Marinelli

