


**Tabella A6.1 Struttura della Scala INES**

LIVELLO INES	TIPOLOGIA DI IMPATTO			DEGRADO DELLA DIFESA IN PROFONDITA'
	AMBIENTE E POPOLAZIONE (Impatto esterno al sito)	BARRIERE RADIOLOGICHE E SISTEMI DI CONTROLLO (Impatto interno all'installazione)		
<b>7 Incidente molto grave</b>	Rilascio di quantità rilevanti di materiale radioattivo con conseguenze sulla salute e sull'ambiente in aree molto vaste, che richiede l'adozione delle contromisure pianificate			
<b>6 Incidente grave</b>	Rilascio significativo di materiale radioattivo che presumibilmente richiede l'adozione delle contromisure pianificate			
<b>5 Incidente con conseguenze più estese</b>	Rilascio limitato di materiale radioattivo che presumibilmente richiede l'attuazione di alcune contromisure pianificate.	Danneggiamento grave del nocciolo del reattore. Rilascio di quantità rilevanti di materiale radioattivo all'interno di un'installazione che può derivare da un incendio o da un incidente di criticità, con probabilità elevata di un'esposizione significativa del pubblico.		
<b>4 Incidente con conseguenze locali</b>	Lieve rilascio di materiale radioattivo. Improbabile attuazione delle contromisure pianificate eccetto il controllo degli alimenti di produzione locale.	Fusione o danneggiamento del combustibile con conseguente rilascio di più dello 0,1% dell'inventario del nocciolo. Rilascio di quantità significative di materiale radioattivo all'interno di un'installazione con probabilità elevata di un'esposizione significativa del pubblico.		



<p><b>3</b> <b>Guasto grave</b></p>	<p>Esposizione superiore a 10 volte il limite annuale di legge per i lavoratori. Effetti deterministici non letali sulla salute da radiazioni.</p>	<p>Intensità di esposizione superiore a 1Sv/h in un'area di lavoro. Grave contaminazione in un'area, con bassa probabilità di esposizione significativa del pubblico.</p>	<p>Quasi un incidente ad un impianto nucleare per il quale non sono disponibili sistemi di sicurezza. Perdita o furto di sorgenti sigillate radioattive ad alta attività. Errata consegna di sorgenti sigillate radioattive ad alta attività, in assenza adeguate procedure per il loro utilizzo.</p>
<p><b>2</b> <b>Guasto</b></p>	<p>Esposizione di un individuo della popolazione superiore a 10 mSv. Esposizione di un lavoratore superiore ai limiti annuali di legge.</p>	<p>Livelli di radiazione in un'area di lavoro superiori a 50 mSv/h. Significativa contaminazione all'interno dell'impianto in un'area non prevista dall'analisi di rischio.</p>	<p>Guasti significativi nei sistemi di sicurezza ma senza reali conseguenze. Ritrovamento di una sorgente radioattiva orfana sigillata ad alta attività, di un dispositivo o collo con sistemi di sicurezza intatti. Imballaggio inadeguato di una sorgente radioattiva sigillata ad alta attività.</p>
<p><b>1</b> <b>Anomalia</b></p>			<p>Sovraesposizione di un individuo della popolazione superiore ai limiti annuali di legge. Lievi problemi a componenti di sicurezza con mantenimento significativo della difesa in profondità. Furto o perdita di uno dispositivo, collo o sorgente radioattiva a bassa attività.</p>
<p><b>0</b> <b>Al di sotto della scala</b></p>			<p><b>NON SIGNIFICATIVO PER LA SICUREZZA</b></p>

