Eventi incidentali: analisi dei fattori gestionali e tecnici

Azienda .....

Rif. n.	Data	Titolo .....
Descrizione tecnica sintetica dell'evento **(con particolare riferimento alle cause tecniche e gestionali)** *Rottura di una guarnizione su corpo flangiato. Attivato il PEI per forte odore di ammoniaca in reparto*		
Sistemi tecnici critici ([2])***: Corpi flangiati della linea ammoniaca-guarnizioni***		

Fattore gestionale ([3])	Descrizione	Azioni intraprese	Azioni previste / programmate
Es. 3.iii: adeguamenti impiantistici per la riduzione dei rischi	*Rottura di una guarnizione su corpo flangiato-materiale non idoneo*	*Attivazione PEI* *Intercettata la perdita* *Sostituzione della guarnizione* *Inserita protezione paraspruzzi*	*Controllo/verifica delle guarnizioni sulle linee dei corrosivi. Avviato programma di sostituzione delle guarnizioni presenti sulle linee degli ammoniacali con altre di materiale idoneo (PTFE)*

[2] Indicare se nell'evento sono stati coinvolti i componenti hardware (apparecchiatura, sistema di controllo, ecc.) individuati come critici ai fini del SGS-PIR. Segnalare, ove necessario, anche eventuali necessità di aggiornamento o modifica della gestione del componente stesso in ordine alla frequenza della manutenzione, ovvero della scelta del componente stesso.

[3] Indicare, con riferimento alla numerazione dei punti, di cui alle liste di riscontro di cui in appendice 2 del presente allegato, i fattori gestionali (documentazione, formazione, addestramento, ecc.) che sono risultati carenti, ovvero non completamente attuati o non adeguati alla realtà dello stabilimento.