

## ALLEGATO IV

**Parametri di riferimento**

Al momento di entrata in vigore del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i condizionatori d'aria in termini di indice di rendimento energetico è stata individuata come descritto di seguito.

**Parametri di riferimento per i condizionatori d'aria**

Condizionatori d'aria, esclusi i condizionatori d'aria a doppio e singolo condotto		Condizionatori d'aria a doppio condotto		Condizionatori d'aria a singolo condotto	
SEER	SCOP	EER	COP	EER	COP
8,50	5,10	3,00 (*)	3,15	3,15 (*)	2,60

Il parametro di riferimento del livello GWP del refrigerante utilizzato nel condizionatore d'aria è  $GWP \leq 20$ .

(\*) Basato sull'efficienza dei condizionatori d'aria a singolo condotto raffreddati per evaporazione.

