

ALLEGATO VIII

Requisiti e limiti per lo scambio di RR nell'area sincrona di cui all'articolo 169:

Tabella

Requisiti e limiti per lo scambio di RR nell'area sincrona

| Area sincrona | Scambio di RR consentito tra: | Limiti per lo scambio di RR |
|--|--|--|
| Tutte le aree sincrone costituite da più blocchi LFC | TSO di blocchi LFC differenti | — I TSO delle aree LFC che costituiscono un blocco LFC provvedono affinché almeno il 50 % della loro capacità di riserva RR combinata totale risultante dalle norme di dimensionamento delle RR di cui all'articolo 160, paragrafo 3, e precedente a un'eventuale riduzione di tale capacità dovuta alla condivisione di RR di cui all'articolo 160, paragrafi 4 e 5, resti all'interno del loro blocco LFC. |
| | TSO delle aree LFC dello stesso blocco LFC | — Se necessario, i TSO delle aree LFC che costituiscono un blocco LFC hanno il diritto di definire, nell'accordo operativo di blocco LFC, i limiti interni per lo scambio di RR tra le aree LFC del blocco LFC, al fine di: <ul style="list-style-type: none"> — evitare congestioni interne dovute all'attivazione della capacità di riserva RR soggetta allo scambio di RR, — assicurare una distribuzione uniforme delle RR in tutta l'area sincrona in caso di frazionamento in isole della rete, e — evitare di pregiudicare la stabilità dell'RRP o la sicurezza operativa. |

17CE2143

